

COMPRASNET  
Pregão Eletrônico



**Esclarecimento 07/10/2020 18:00:15**

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 105/20 1 - Precisamos de detalhamentos das divisórias para uma cotação mais assertiva, pois não tem referência de marca/modelo. 2- Os vidros que são solicitados não fala se é simples ou duplo, os mobiliários solicitados mencionam uma prancha onde tem cortes e especificações, porém não tenho esses arquivos para que eu consiga cotar. Solicito então os desenho referentes as portas dos itens 15.1.1 até 15.1.26, detalhamento das divisórias e os desenhos construtivos dos armários item 14.1.3. 3 Item da planilha 18.4 ( PISO VINÍLICO EM RÉGUAS DE 180x920mm PADRÃO MADEIRA, COM ESPESSURA TOTAL DE 2mm, COM CAPA DE USO DE PVC DE 0,55mm, REFERÊNCIA: MARCA REVITECH, MODELO NVW MADEIRAS BRASILEIRAS CABREÚVA, REF. 12026 ) Foi informado pela própria empresa que este piso saiu de linha. Não fornecem mais esse material em específico. Com isso foi visto uma especificação que atenderia e sendo superior: PISO VINÍLICO EM RÉGUAS FABRICANTE TARKETT LINHA SERIES DIMENSÃO : 184X950MM COM 3MM. Tendo em vista que o material solicitado saiu de linha, aceitaria essa similaridade?

Fechar

**Resposta 07/10/2020 18:00:15**

RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 93/20 Item 1- Detalhamento das divisórias Informo que o detalhamento das divisórias ( item 14 da planilha Sintética e analítica, constante no Anexo I do Edital) é o seguinte: . Painéis cegos de divisória: Executados em painéis marca de referência BPPlus da Eucatex ou similar com espessura de 35 mm, com modulação de 1,20 a 1,25 m de largura (entre os eixos dos montantes) por 2,11 m de altura, estruturados em montantes verticais, com a espessura da alma de 2,00±0,15mm, para o perfil de número PFLV-4158-A e código PDZ-007, da Perfilve Alumínio, ou similar, em macacos junto ao piso e em guias de teto junto ao forro. Os outros acabamentos utilizados na instalação dos painéis são as capas de montante, travessas e rodapés duplos. Nos locais com pé direito maior que 210 cm, haverá necessidade de bandeira de painel cego em divisória, com aproximadamente 200 mm de altura, presos ao painel inferior com travessas e no teto com guias de teto. Nesse caso, os montantes deverão ir do piso ao forro (guia de teto), sem emendas. Cada painel de divisória deverá ser apoiado sobre 3 macacos. Os rodapés duplos deverão ser fixados nos macacos, e deverão ter a mesma modulação das divisórias, fixados entre dois montantes adjacentes. - Painéis de divisória com vidro: As divisórias com vidro devem ser executadas com painéis marca de referência BPPlus da Eucatex ou similar, até a altura de 1,10 m. A partir desta altura, a divisória receberá vidro cristal incolor, 4 mm, simples, até a altura de 2,10 m. A divisória com vidro deverá obedecer à mesma modulação dos painéis de divisória comum e deverão ser usados os mesmos acabamentos. Na colocação do vidro, deverão ser utilizados ao redor de todo o vidro o leito para vidro, bague e acabamento em Tarucel na cor branca, travessas sob a bandeira e guia de teto quando não houver bandeira. - Armários: Executados em painéis marca de referência BPPlus da Eucatex ou similar, na mesma cor (branco) e modulação dos itens anteriores, constituídos de ilhargas laterais totalmente encabeçadas com madeira, e junto às portas, preso na parte interna das ilhargas, montante e capa, e quando houver necessidade de fixar fora do montante da divisória utilizar travessa. As ilhargas devem ter profundidade total de 500 mm por 2110 mm de altura. Os armários terão 05 (Cinco) prateleiras em arvoplac revestido nas duas faces em laminado melamínico texturizado cor semelhante às divisórias (branco neve), medindo 400 mm de profundidade e 25 mm de espessura, com acabamento nos topos maiores em PVC, também na cor semelhante às divisórias (branco neve). Os armários terão 02 (Duas) portas totalmente encabeçadas em madeira, com requadro, sendo o topo vertical interno de uma das portas revestido em batente de porta sobre travessa. Serão fixadas por três dobradiças tipo perfil / lisa, cromada para perfil de alumínio 62,3 x 76 mm em cada porta, devendo estar totalmente alinhadas umas com as outras, seguindo o padrão já existente no TRF2. Sobre as portas, preso ao forro, deverá haver guia de teto e batente de porta. Caso o local de instalação dos armários possua pé direito superior a 2,10 m, deverão ser instaladas bandeiras fixas, do mesmo material das divisórias, acima das duas laterais e sobre as portas. O fecho superior é do tipo Gangorra medindo de 130 a 150 mm, os dois puxadores e fechadura auxiliar cilindro monobloco do mod. 4540 - INOX marca 3F ou similar, com chave. As ferragens devem ser cromadas e similares as existentes no TRF. Os suportes de prateleiras (em aço apoiados no chão) serão fornecidos pelo Tribunal. - Portas em divisória comum: Executadas em painéis marca de referência BPPlus da Eucatex ou similar na cor branco neve, com 0,80 m de largura por 2,10 m de altura, com encabeçamento de madeira, e com todos os topos revestidos em requadro de porta. A aduela da porta deverá ser formada por batentes de porta que serão encaixados nos montantes laterais e na parte superior da porta. As ferragens serão próprias para divisórias, semelhantes às existentes no 7º PAV. do prédio do TRF, da marca de referência Lockwel ou similar. Cada folha de porta será fixada com 03(três) dobradiças cromadas, reforçadas com anéis de aço, de 3½" X3", marca de referência Lockwel ou similar." Item 2- Vidros Conforme especificado no texto acima a divisória receberá vidro cristal incolor, 4 mm, simples, de acordo com os vãos indicados nas plantas, com altura de 1,00m. Quanto aos desenho referentes as portas dos itens 15.1.1 até 15.1.26, os mesmos se encontram anexados [ figura ]. O "detalhamento das divisórias e os desenhos construtivos dos armários item 14.1.3" já se encontram devidamente explicados no item 1. As medidas das divisórias e armários constam na planta baixa constante do Edital. Item 3 - Piso vinílico Considerando a descontinuidade de fabricação do piso Revitech, informo que as empresas deverão adotar como marca de referência para o piso do item 18.4 da planilha Sintética e analítica do Anexo I do Edital a marca GOEDE, Coleção LVT modelo: PHOENIX, SUCUPIRA WHITE ou equivalente aprovado. Ass. Rubens Ferraz – Pregoeiro Substituto

Fechar