

Quadro informativo

Pregão Eletrônico N° 90041/2024 ([Lei 14.133/2021](#))

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (2)

12/06/2024 14:11

▶ Há restrições em relação ao tamanho dos quadros?

Não, seguir princípio da razoabilidade, considerando espaçamento adequado no interior do quadro elétrico.

▶ Será exigido algum tipo de equipamento de medição de energia? (e.g. amperímetro, voltímetro, multimedidores, etc.)

Não.

▶ Será exigido alguma proteção de falta e sequência de fase?

Não.

▶ Será exigido alguma proteção de surto para os quadros?

Não.

▶ Os quadros deverão possuir iluminação interna?

Não.

▶ Os quadros deverão possuir ventilação forçada?

Não.

▶ No encaminhamento da proposta será exigido o envio de lista de material e/ou esquema de comando ou este deve ser enviado somente na fase de projeto?

O esquema de comando e força será necessário para avaliar a proposta, conforme item 1.1.2.1.12 e 1.1.2.2.12, do termo de referência do edital.